

Tabelul 1

Nr. crt.	Elemente despărțitoare de construcție între:		Nivelul de zgomot perturbator estimat (nivel de zgomot indexat) L_{10} dB(A)	Valorile minime ale indicelui R'_w dB
	Unitatea funcțională / Nivel de zgomot permis dB(A), conform STAS 6156	Spațiile alăturate		
1	încăpere de locuit dintr-un apartament [35 dB(A)]	celelalte încăperi din apartament	–	35 (rec.)
2		încăperi din apartamentele adiacente	80	51
3		coridoare, holuri comune, casa scării, spații similare	80	51
4		spălătorii, spații de depozitare	85	56
5		stații de hidrofor, centrale și puncte termice situate sub apartament	90	61
6	baie [35 dB(A)]	celelalte încăperi din apartament	–	35 (rec.)
7		încăperi din apartamentele adiacente	80	51
8		coridoare, holuri comune, casa scării, spații similare	80	51

Tabelul 2

Nr. crt.	Elemente despărțitoare de construcție între:		Valorile maxime ale indicelui $L'_{n,w}$, dB
	Unitatea funcțională	Spațiile alăturate așezate deasupra unității funcționale	
1	orice încăpere dintr-un apartament	încăperi din apartamente adiacente	62
2		coridoare, holuri comune, casa scării și alte spații similare	58
3		uscătorii, spălătorii, spații de depozitare	62
4		săli de cinematograf, teatru și altele similare	nu se admit