

Tabelul 30

Nr. crt.	Elemente despărțitoare de construcție între:		Nivelul de zgomot perturbator estimat (nivel de zgomot indexat), L_{10} dB(A)	Valorile minime ale indiceului R'_w , dB
	Unitatea funcțională / Nivel de zgomot permis dB (A)	Spațiile alăturate		
0	1	2	3	4
1	Birouri cu concentrare mare a atenției [35 dB(A)]	încăperi similare	70	46
2		birouri cu activitate normală	75	46
3		birouri de lucru cu publicul	80	51
4		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	80	51
5		săli de conferințe/ședințe	90	61
7	Birouri cu activitate normală [40 dB(A)]	încăperi similare	75	46
8		birouri cu concentrare mare a atenției	70	41
9		birouri de lucru cu publicul	80	46
10		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	80	46
11		săli de conferințe/ședințe	90	56
13	Birouri de lucru cu publicul [45 dB(A)]	încăperi similare	80	41
14		birouri cu concentrare mare a atenției	70	41
15		birouri cu activitate normală	75	41
16		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	80	41
17		săli de conferințe/ședințe	90	51

0	1	2	3	4
18	Săli de conferințe/ședințe [40 dB(A)]	încăperi similare	90	56
19		birouri cu concentrare mare a atenției	70	41
20		birouri cu activitate normală	75	41
21		birouri de lucru cu publicul	80	46
22		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	80	46

Tabelul 31

Nr. crt.	Elemente despărțitoare de construcție între:		Valorile maxime ale indicelui $L'_{n,w}$, dB
	Unitatea funcțională	Spațiile alăturate așezate deasupra unității funcționale	
1	birouri cu concentrare mare a atenției	încăperi similare	65
2		birouri cu activitate normală	62
3		birouri de lucru cu publicul	58
4		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	62
5		săli de conferințe/ședințe	58
6	birouri cu activitate normală	încăperi similare	62
7		birouri cu concentrare mare a atenției	65
8		birouri de lucru cu publicul	62
9		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	62
10		săli de conferințe/ședințe	62
11	birouri de lucru cu publicul	încăperi similare	62
12		birouri cu concentrare mare a atenției	68
13		birouri cu activitate normală	65
14		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	65
15		săli de conferințe/ședințe	62
16	săli de conferințe/ședințe	încăperi similare	58
17		birouri cu concentrare mare a atenției	62
18		birouri cu activitate normală	62
19		birouri de lucru cu publicul	58
20		coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare	nu se admit